



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DIREZIONE CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
AT1 MANUTENZIONE AREA DI PIANURA

Il dirigente responsabile:

Numero adozione: 38 – Data di adozione: 09 Febbraio 2016

Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PLC E RIPARAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON SOSTITUZIONE ROUTER GUASTO PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO DI FUGATA. BACINO DI BONIFICA MACCHIA DI MIGLIARINO.AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: [Z381839CBA]

Numero interno di proposta: 31

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dal 21/3/2014, a seguito dell'entrata in carica di tutti i suoi organi è istituito il Consorzio di bonifica "Consorzio 1 Toscana Nord";
- che i due Consorzi di bonifica Versilia-Massaciuccoli ed Auser Bientina, preesistenti sul comprensorio di competenza del Consorzio 1 Toscana Nord, da tale data sono soppressi;
- che ai sensi dell'art. 35, comma 1 della L.R. 79/2012, il Consorzio 1 Toscana Nord è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due consorzi preesistenti;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 21/3/2014 avente ad oggetto: "Indirizzi e determinazioni relative all'organizzazione e la gestione del Consorzio 1 Toscana Nord finalizzate ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente.";

Visto il decreto del Presidente n. 817 del 19/11/2015 avente ad oggetto: "Modifica del Decreto Presidente n. 1/2014 "Indirizzi organizzativi per l'esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti." Approvazione." e, in particolare, i punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato al medesimo;

Visti gli art. 38 e 39 dello Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell'Assemblea n. 23 del 18/12/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30/12/2015 e pertanto in vigore;

Visto il rapporto dell'Ufficio Manutenzione Aree Pianura prot. INT 93 del 27/01/2016, con il quale l'Ufficio Manutenzione Aree di Pianura fa presente che:

Avendo verificato la necessità di provvedere intervento di sostituzione plc e riparazione sistema di comunicazione con sostituzione router guasto presso l'impianto idrovoro di fugata, bacino di bonifica macchia di migliarino, si è provveduto a contattare la ditta **MISA srl** con sede in Via Decima Strada, 11/13 – Arzignano (VI), c.f. e p.iva 02293180242, la quale con offerta prot. 732 del 19/01/2016 si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste con i prezzi di seguito riportati.

Detti prezzi unitari sono ritenuti da questo Ufficio congrui e conformi con il mercato locale.

Si propone di affidare alla ditta **MISA srl** con sede in Via Decima Strada, 11/13 – Arzignano (VI), l'intervento di sostituzione plc e riparazione sistema di comunicazione con sostituzione router guasto presso l'impianto idrovoro di fugata, bacino di bonifica macchia di migliarino come da importi riportati in seguito:

Sostituzione PLC

Sostituzione del controllore di processo PLC

a corpo € 3.600,00 oltre IVA 22%

Riparazione Router

Intervento di ripristino sistema di comunicazione con la relativa sostituzione del router danneggiato da una sovratensione
a corpo € 1.430,00 oltre IVA 22%

L'importo concordato, oltre IVA, ammonta a:

Importo netto lavori	€ 5.030,00
IVA 22 %	€ 1.106,60
Importo complessivo	€ 6.136,60

Vista l'offerta della ditta **M.I.S.A. s.r.l.**, con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada, 11/13, prot. 732 del 19/01/2016 relativa agli interventi in oggetto;

Visto il D.U.R.C. , attestante la regolarità contributiva, prot. 1284 del 27/01/2016;

Ritenuto di provvedere come proposto;

DETERMINA

1) di affidare alla Ditta **M.I.S.A. s.r.l.**, con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada, 11/13, gli interventi specificati in narrativa alle condizioni di cui al rapporto prot. INT. 93 del 27/01/2016 e all'offerta prot. 732 del 19/01/2016 per l'importo di Euro 5.030,00 oltre IVA pari ad Euro 1.106,60, per complessivi Euro 6.136,60.

2) di far fronte alla spesa di Euro **6.136,60** così come segue:

- per Euro **6.136,60** con i fondi di cui al Cap: **330** Art: **1** denominato "**ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA – FORNITURE E RIPARAZIONI – U.I.O. VERSILIA-MASSACIUCCOLI**" del bilancio di competenza 2016 adottato.

Il presente atto è firmato in modalità digitale da:

IL DIRIGENTE TECNICO PIANURA E PROGETTAZIONE: Ing. Leonardo Giannecchini